



«КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ВОДООТВЕДЕНИЕ | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Юридический и фактический адрес: 350901, г. Краснодар, ул. им. Героя Аверкиева, д. 22, офис 123
 www.kesk123.ru, тел./факс.: 8 (861) 205-05-07, e-mail: kesk@v-k-b.ru
 ИНН 2308101615, КПП 231101001, ОГРН 1042303662763, р/с 40702810030000012738 к/с 30101810100000000602
 БИК 040349602 «КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК Г. КРАСНОДАР

64

26.05.2020

Заказчик: ООО СЗ «ВЕВ-СТРОЙ»

На № _____ от _____

Объект: «Многоквартирный жилой дом в районе Ростовского моря, г. Ростов-на-Дону, МКР. №2, строительное пятно 2-1 со встроенными помещениями Литер 11»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, район Ростовского моря. МКР №2, строительное пятно 2-1. Земельный участок с кадастровым номером 61:44:0020322:59

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. **ВОДОСНАБЖЕНИЕ:**
 - 1.1 **Максимальная нагрузка в точках подключения:** 300,91 м³/сут, в т.ч. полив - 9,05 м³/сут.
 Пожаротушение: внутреннее-7,8 л/с, наружное-30,0 л/с.
 - 1.2 **Точка подключения:**
 Запроектированный и построенный колодец на границе земельного участка, на внутриквартальной водопроводной сети Ø180 мм.
 Точку подключения согласовать с ООО «КЭСК» при проектировании с выходом на место.
 - 1.3 Гарантированный минимальный напор в сети в точке подключения принять равным 0,18 МПа.
 - 1.4 Проектом предусмотреть запорную арматуру в виде клиновидных задвижек и водомер, с возможностью передачи данных по каналу GSM, согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2013г. №776 «Об утверждении правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод», Приказа Минпромторга от 21.01.2011г. №57 «Об утверждении методических рекомендаций по техническим требованиям к системам и приборам учёта воды, газа, тепловой и электрической энергии».
2. **ВОДООТВЕДЕНИЕ:**
 - 2.1 **Максимальная нагрузка в точках подключения:** 291,86 м³/сут.
 - 2.2 **Точка подключения:**
 Колодец на границе земельного участка объекта.
 Точку подключения согласовать с ООО «КЭСК» при проектировании с выходом на место.
3. В соответствии с п.16 Правил определения и предоставления технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 13 февраля 2006г №83 обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
4. **Срок подключения:** после выполнения условий договора о подключении объекта к сетям водоснабжения и водоотведения.
5. **Срок действия технических условий:** 3 года

Генеральный директор

Е.А. Зенцев

Главный инженер

С.В. Антонюк

Зам. главного инженера

Р.Н. Бабин

