



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»
ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ВОДООТВЕДЕНИЕ | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Юридический и фактический адрес: 350901, г. Краснодар, ул. им. Героя Аверкиева, д. 22, офис 123
www.kesk123.ru, тел./факс.: 8 (861) 205-05-07, e-mail: kesk@v-k-b.ru
ИНН 2308101615, КПП 231101001, ОГРН 1042303662763, р/с 40702810030000012738 к/с 30101810100000000602
БИК 040349602 «КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК Г. КРАСНОДАР

65

26.05.2020

Заказчик: ООО СЗ «ВЕВ-СТРОЙ»

На № _____ от _____

Объект: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, г. Ростов-на-Дону, район Ростовского моря, МКР. №2, участок 2-10. Литер 17»

Адрес: г. Ростов-на-Дону, район Ростовского моря. МКР №2, участок 2-10. Земельный участок с кадастровым номером 61:44:0020322:43

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ:

1.1 **Максимальная нагрузка в точках подключения:** 90,27 м³/сут, в т.ч. полив – 1,59 м³/сут.

1.2 Точка подключения:

Строящийся внутриквартальный водопровод Ø315 мм, МКР. №2.

Точку подключения согласовать с ООО «КЭСК» при проектировании с выходом на место.

1.3 Гарантированный минимальный напор в сети в точке подключения принять равным 0,18 МПа.

1.4 Проектом предусмотреть запорную арматуру в виде клиновидных задвижек и водомер, с возможностью передачи данных по каналу GSM, согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.09.2013г. №776 «Об утверждении правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод», Приказа Минпромторга от 21.01.2011г. №57 «Об утверждении методических рекомендаций по техническим требованиям к системам и приборам учёта воды, газа, тепловой и электрической энергии».

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ:

2.1 **Максимальная нагрузка в точках подключения:** 88,68 м³/сут.

2.2 Точка подключения:

Колодец на границе земельного участка объекта.

Точку подключения согласовать с ООО «КЭСК» при проектировании с выходом на место.

3. В соответствии с п.16 Правил определения и предоставления технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 13 февраля 2006г №83 обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

4. **Срок подключения:** после выполнения условий договора о подключении объекта к сетям водоснабжения и водоотведения.

5. **Срок действия технических условий:** 3 года.

6. Ранее выданные технические условия №160-П от 02.12.2013г, с изменениями №1 от 25.05.2018г, изменениями №2 от 10.08.2018г. аннулированы. Прошу вернуть оригинал в технический отдел ООО «КЭСК».

Генеральный директор

Е.А. Зенцев

Главный инженер

С.В. Антонюк

Зам. главного инженера

Р.Н. Бабин

